



Министерство образования РФ
Юго-Западное управление
Министерства образования
Самарской области
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с. Обшаровка
Приволжского района Самарской области»

-Россия, (445550), Самарская область,
Приволжский район, с. Обшаровка,
ул. Советская, д. 98

Тел. (Факс) 8 (846-47) 93-2-36

19.05.2025г. № 162

на № _____ от _____

Прокурору
Приволжского района
младшему советнику юстиции

А.С. Карлову

директора

ГБОУ школы-интерната

с. Обшаровка

Н.В. Шабашевой

Информация

на представление от 21 апреля 2025 года № 21-02-2025/Прдп180-25-240 об
устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, о пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического законодательства.

Сообщаю, что представление рассмотрено с участием помощника прокурора
Людмилой Юрьевной Чичигиной.

№ п/п	Нарушение	Сведения об исполнении
1	- нарушение требований п. 54 ППР в РФ отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержден руководителем организации. Приложение 1.
2	- пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета на менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	Пожарный пост обеспечен: - исправными ручными электрическими фонарями - средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных

	опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушены требования п.6 ППП в РФ	факторов пожара. Приложение 2.
3	- руководителем учреждения не утвержден график прохождения обучения пожарной безопасности лицам, допускающимся к работе (п.3 ППР в РФ)	График прохождения обучения пожарной безопасности лицам, допускающимся к работе утвержден руководителем учреждения. Приложение 3.
4	- нарушение требований п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты размещена в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных. Приложение 4.
5	- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе не действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности, чем нарушены требования п. 392 ППР в РФ	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности. Приложение 5.
6	- руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их	Руководитель обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия

	целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 ППР в РФ)	механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Приложение 6.
7	- наличие паспортов на огнетушители не обеспечено (пп.60, 395 ППР в РФ)	Паспорта на огнетушители имеются. Приложение 7.
8	- нарушение требований п. 17ППр в РФ ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты не обеспечено	Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты ведется. Приложение 8.
9	- требования п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 на лестнице при входе в гардероб имеются сколы	Сколы на лестнице при входе в гардероб устранены. Приложение 9.
10	- нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете ЛФК стены имеют следы протекания, в учебных кабинетах стены имеют трещины	В кабинете ЛФК следы протекания на стенах устранены. В учебных кабинетах трещины на стенах устранены. Приложение 10.

Заведующему хозяйством Прокопову Дмитрию Михайловичу объявлено замечание.

Приложение: - приложение 1-10.

- копия приказа.

Директора



/Н.В.Шабашева/