

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальным районам Приволжский и Хворостянский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 35/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка
Приволжского района Самарской области»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 35 от 26.03.2021 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.00 ч. 07.04.2021 г. по 17.00 ч. 30.04.2021 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитаном внутренней службы А.А. Павловым проведена государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка Приволжского района Самарской области», расположенного по адресу: 445550, Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская, 98 совместно с директором Малининой Татьяной Александровной, заместителем директора по АХЧ Бражниковой Галиной Владимировной,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Линии электроснабжения помещений здания не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент о	01.12.2021	

		требованиях пожарной безопасности).		
2.	В кабинете ЛФК, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция указанных извещателей.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020.	01.12.2021	
3.	В помещении пожарного поста рядом с приборами приемно-контрольными пожарными допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.14 СП 6.13130.2013.	01.12.2021	
4.	Подсобное помещение у эвакуационного выхода из помещения столовой и помещение подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; таблица 3 СП 486.13130.2020	01.12.2021	
5.	В пределах лестничного марша (лестничная клетка в правом крыле здания) ступени имеют различную высоту.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020.	01.12.2021	
6.	В помещении книгохранилища (библиотеки) допускается отделка стен из материалов с неустановленным классом пожарной опасности (бумажные обои). Для отделки стен указанных помещений необходимо применять материалы класса КМ0 и (или) КМ1.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 15 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	01.12.2021	
7.	В помещении обеденного зала допускается отделка стен и потолка из материалов с неустановленным классом пожарной опасности (панели МДФ по деревянной обрешетке). Для отделки стен указанных помещений необходимо применять материалы класса КМ1.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 134, табл. 29 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
8.	Число подъемов в одном марше лестницы выхода из обеденного зала на улицу менее 3, фактически 2.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.4 СП 1.13130.2020.	01.12.2021	

9.	Число подъемов в одном марше лестницы со второго этажа более 18, фактически 22.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.4 СП 1.13130.2020.	01.12.2021	
10.	Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией на втором этаже здания не обеспечивают необходимый уровень звука (Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»).	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
11.	На объекте защиты не обеспечивается защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия. Система противодымной защиты, коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м, не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 56 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 7.2, 7.3 СП 7.13130.2013.	01.12.2021	
12.	Оконные проемы в участках наружных стен длиной не менее 4 м от вершины угла в месте примыкания части здания спального корпуса к столовой здания школы не имеют соответствующее противопожарное заполнение (установлены пластиковые окна).	4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 57, ст. 58 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.14 СП 2.13130.2020	01.12.2021	
13.	Над дверями эвакуационных выходов отсутствуют световые оповещатели «Выход» (выход со второго этажа в лестничную клетку)	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.5.3 СП 3.13130.2009	01.12.2021	
14.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
15.	Допускается устройство порога на путях эвакуации (выход из столовой в коридор).	27(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	

16.	Допускается устройство порога на путях эвакуации (выход из пищеблока на улицу).	27(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
17.	Допускается устройство порога на путях эвакуации (выход из библиотеки).	27(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
18.	Допускается устройство порога на путях эвакуации (выход из кабинета столярного дела).	27(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
19.	Допускается устройство порога на путях эвакуации (выход из кабинета столярного дела).	27(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
20.	Допущена организация открытой площадки для хранения (парковки) автомобилей на расстоянии менее 15 м до здания интерната (во дворе).	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 69, ст. 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 6.11.2 СП 4.13130.2013	01.12.2021	
21.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации (пластиковые откосы дверей эвакуационных выходов).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
22.	Светильники аварийного освещения с автономными источниками питания на путях эвакуации находятся в неисправном состоянии.	п. 23, 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
23.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (подвал здания).	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
24.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
25.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	

26.	В учебном кабинете на втором этаже, рядом с кабинетом ЛФК, допускается использование электрического удлинителя с видимыми нарушениями изоляции кабеля.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.12.2021	
27.	Огнетушители, установленные на территории объекта не защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий. Фактически огнетушитель размещен на щите у центрального входа на открытом пространстве.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 60 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.2.1 СП 9.13130.2009	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по м.р. Приволжский и Самарский
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы



А.А. Павлов

» 01 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Т.А. Малинина

» 30 » апреля 2021 г.